












COLLABORATORE: Arch. Jeanpaul Pridod Montjoyet
ALEX GASPARD POLITECNICO DI TORINO A.2009 ORDINE ARCHITETTI VDA N.41 A.2010 P.IVA 01141200079

E' VIETATO RIPRODURRE ANCHE PARZIALMENTE IL PRESENTE CONCEPT

| LEGENDA IMPIANTO DI TERRA | |
|---|--|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|  | Dispositore di terra verticale in acciaio zincato a croce, 50x50x1500 mm |
|  | Treccia di terra in rame sezione 35 mmq |
|  | Collettore di terra in acciaio zincato |
|  | Collegamento equipotenziale ai ferri di armatura del cemento armato |
|  | Collegamento equipotenziale per masse estranee |

| LEGENDA IMPIANTO LUCE | |
|---|--|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|  | Comando luce tramite pulsante NA 250V, IP40, con spia di segnalazione. |
|  | Interruttore unipolare 16A, 250V, IP40 |
|  | Interruttore crepuscolare regolabile da 2 a 100.000 lux |
|  | Pozzetto in PVC dim 400x400 con chiusura-coperchio per ispezione |

NOTA:
Il presente elaborato grafico è valido per i soli impianti elettrici ed elettronici.
Per informazioni architettoniche e strutturali riferirsi esclusivamente ai rispettivi elaborati progettuali.

| LEGENDA IMPIANTI SEGNALI | |
|---|--|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|  | Punto suoneria o 230 V installato ad h=0,30 m se non diversamente specific. |
|  | Punto tirante bagno dotato di sistema di allarme luminoso |
|  | Punto pulsante di facitazione installato ad h=1,10 m se non diversamente specific. |
|  | Regolatore con programmatore digitale settimanale |
|  | Punto di collegamento per comando unità esterna, costituito da tubazione PVC Ø 20 attestata al termistato di pertinenza |
|  | Punto di trasmissione dati/telefonico composto da scatola 3 moduli ad incasso completa di 1 presa RJ45 – IP40 |
|  | Punto di trasmissione telefonico composto da scatola 3 moduli ad incasso completa di 2 prese RJ11 – IP40 |
|  | Scatola di derivazione comprensiva di Switch Ethernet |
|  | Centralino telefonico/dati |
|  | Comando remoto per unità di ventilazione puntuale |
|  | Punto di collegamento per comando unità di ventilazione puntuale, costituito da tubazione PVC Ø 20 attestata al comando remoto di pertinenza |
|  | Predisposizione Punto presa televisiva composta da 1 scatola 503, 130 se non divers. spec. |
|  | Predisposizione antenna televisiva terrestre |
|  | Scatola di derivazione da incasso |

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E SEGNALE

